

令和4年9月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合 計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	2,250	0	0	0	2,250	0
2	2,250	0	500	0	2,750	0
3	8,550	0	0	0	8,550	0
4	0	0	0	0	0	0
5	2,250	0	500	0	2,750	0
6	15,300	0	0	0	15,300	0
7	10,800	0	1,500	0	12,300	0
8	1,800	0	0	0	1,800	0
9	3,600	0	500	0	4,100	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	5,850	0	1,000	0	6,850	0
13	17,100	0	0	0	17,100	0
14	12,150	0	1,000	0	13,150	0
15	4,500	0	0	0	4,500	0
16	4,050	0	1,000	0	5,050	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	2,250	0	500	0	2,750	0
20	16,200	0	0	0	16,200	0
21	9,000	0	1,000	0	10,000	0
22	2,700	0	0	0	2,700	0
23	0	0	500	0	500	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	5,400	0	500	0	5,900	0
27	18,900	0	0	0	18,900	0
28	10,350	0	1,500	0	11,850	0
29	2,700	0	0	0	2,700	0
30	3,600	0	500	0	4,100	0
31	---	---	---	---	---	---
合計	161,550	0	10,500	0	172,050	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R4.09.07	R4.09.15	15.0 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R4.09.07	R4.09.15	11.0 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R4.09.07	R4.09.15	43.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R4.09.07	R4.09.15	31.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R4.09.07	R4.09.08	8.0 (24.0℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R4.09.07	R4.09.15	2.9 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R4.09.07	R4.09.08	5.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R4.09.07	R4.09.08	72.8 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘 要
擁壁等	R4.09.07	○適・否	
遮水工等	R4.09.07	○適・否	
調整池	R4.09.07	○適・否	
浸出水処理設備※	R4.09.07	○適・否	
※施設規模 40m3/日 処理方法 接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒			