

令和5年1月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合 計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	5,850	0	500	0	6,350	0
5	1,350	0	0	0	1,350	0
6	3,150	0	500	0	3,650	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	2,250	0	1,500	0	3,750	0
10	18,450	0	0	0	18,450	0
11	19,800	0	2,500	0	22,300	0
12	1,800	0	0	0	1,800	0
13	2,700	0	1,000	0	3,700	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	1,800	0	0	0	1,800	0
17	16,200	0	0	0	16,200	0
18	8,550	0	1,000	0	9,550	0
19	1,800	0	500	0	2,300	0
20	2,250	0	500	0	2,750	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	1,350	0	500	0	1,850	0
24	14,850	0	0	0	14,850	0
25	4,050	0	1,500	0	5,550	0
26	2,250	0	0	0	2,250	0
27	2,700	0	1,000	0	3,700	0
28	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0
30	1,800	0	500	0	2,300	0
31	13,500	0	0	0	13,500	0
合計	126,450	0	11,500	0	137,950	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R5.01.19	R5.01.23	7.5 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R5.01.19	R5.01.23	7.4 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R5.01.19	R5.01.23	44.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R5.01.19	R5.01.23	32.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R5.01.12	R5.01.12	7.2 (10.8℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R5.01.19	R5.01.23	2.3 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R5.01.12	R5.01.12	6.4 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R5.01.12	R5.01.12	108.0 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘 要
擁壁等	R5.01.19	○適・否	
遮水工等	R5.01.19	○適・否	
調整池	R5.01.19	○適・否	
浸出水処理設備※	R5.01.19	○適・否	
※施設規模 40m3/日 処理方法 接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒			