

令和5年2月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合 計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	7,650	0	1,500	0	9,150	0
2	0	0	0	0	0	0
3	2,700	0	1,000	0	3,700	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	900	0	500	0	1,400	0
7	14,400	0	0	0	14,400	0
8	6,030	0	1,500	0	7,530	0
9	1,800	0	500	0	2,300	0
10	2,700	0	500	0	3,200	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	1,350	0	1,000	0	2,350	0
14	14,400	0	0	0	14,400	0
15	8,550	0	1,500	0	10,050	0
16	1,800	0	0	0	1,800	0
17	3,150	0	500	0	3,650	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	2,250	0	1,000	0	3,250	0
21	15,300	0	0	0	15,300	0
22	8,550	0	0	0	8,550	0
23	1,800	0	2,000	0	3,800	0
24	4,950	0	1,000	0	5,950	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	2,700	0	500	0	3,200	0
28	7,650	0	0	0	7,650	0
29	----	----	----	----	----	----
30	----	----	----	----	----	----
31	----	----	----	----	----	----
合計	108,630	0	13,000	0	121,630	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R5.02.08	R5.02.16	9.3 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R5.02.08	R5.02.16	9.8 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R5.02.08	R5.02.16	42.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R5.02.08	R5.02.16	33.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R5.02.08	R5.02.09	8.1 (7.1℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R5.02.08	R5.02.16	1.8 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R5.02.08	R5.02.09	6.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R5.02.08	R5.02.09	68.4 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘 要
擁壁等	R5.02.08	○適・否	
遮水工等	R5.02.08	○適・否	
調整池	R5.02.08	○適・否	
浸出水処理設備※	R5.02.08	○適・否	
※施設規模 40m3/日 処理方法 接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒			