

令和6年5月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合 計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	13,050	0	1,500	0	14,550	0
2	4,500	0	0	0	4,500	0
3	3,150	0	500	0	3,650	0
4	10,800	0	0	0	10,800	0
5	0	0	0	0	0	0
6	5,400	0	500	0	5,900	0
7	15,300	0	0	0	15,300	0
8	11,700	0	1,000	0	12,700	0
9	0	0	1,000	0	1,000	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	500	0	500	0
14	18,000	0	0	0	18,000	0
15	16,200	0	1,000	0	17,200	0
16	6,750	0	0	0	6,750	0
17	4,500	0	1,000	0	5,500	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	1,350	0	500	0	1,850	0
21	15,750	0	0	0	15,750	0
22	13,950	0	1,500	0	15,450	0
23	2,700	0	0	0	2,700	0
24	4,500	0	500	0	5,000	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	3,150	0	500	0	3,650	0
28	16,200	0	0	0	16,200	0
29	9,000	0	1,500	0	10,500	0
30	3,150	0	0	0	3,150	0
31	4,050	0	500	0	4,550	0
合計	183,150	0	12,000	0	195,150	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R6.05.08	R6.05.22	2.4 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R6.05.08	R6.05.22	1.8 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R6.05.08	R6.05.22	41.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R6.05.08	R6.05.22	31.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R6.05.08	R6.05.08	7.8 (15.4℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R6.05.08	R6.05.22	3.1 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R6.05.08	R6.05.08	10.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R6.05.08	R6.05.08	103.0 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘 要
擁壁等	R6.05.08	○適・否	
遮水工等	R6.05.08	○適・否	
調整池	R6.05.08	○適・否	
浸出水処理設備※	R6.05.08	○適・否	
※施設規模 40m3/日 処理方法 接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒			