令和7年2月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m ²	埋立地容積	114,100 m ³	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破碎処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	2,250	0	500	0	2,750	0
4	11,700	0	0	0	11,700	0
5	7,200	0	1,500	0	8,700	0
6	900	0	0	0	900	0
7	2,250	0	0	0	2,250	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	1,350	0	500	0	1,850	0
11	11,700	0	0	0	11,700	0
12	6,750	0	1,500	0	8,250	0
13	1,350	0	0	0	1,350	0
14	2,700	0	500	0	3,200	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	1,800	0	0	0	1,800	0
18	14,850	0	0	0	14,850	0
19	7,650	0	2,000	0	9,650	0
20	1,800	0	0	0	1,800	0
21	3,150	0	500	0	3,650	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	2,250	0	500	0	2,750	0
25	12,150	0	0	0	12,150	0
26	7,200	0	1,000	0	8,200	0
27	1,350	0	500	0	1,850	0
28	2,700	0	500	0	3,200	0
29	---	---	---	---	---	---
30	---	---	---	---	---	---
31	---	---	---	---	---	---
合計	103,050	0	9,500	0	112,550	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R7.02.04	R7.02.19	7.5 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R7.02.04	R7.02.19	6.5 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R7.02.04	R7.02.19	47.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R7.02.04	R7.02.19	32.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R7.02.04	R7.02.04	7.4 (11.9℃)	5.8以上8.6以下
	生物学的酸素消費量	管理型最終処分場	R7.02.04	R7.02.19	2.6 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R7.02.04	R7.02.04	0.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R7.02.04	R7.02.04	57.9 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘要
擁壁等	R7.02.04	○適・否	
遮水工等	R7.02.04	○適・否	
調整池	R7.02.04	○適・否	
浸出水処理設備※	R7.02.04	○適・否	
※施設規模 40m ³ /日 処理方法 接触曝気法+凝集沈殿法+砂ろ過法+消毒			