

令和7年7月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合 計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	12,150	0	0	0	12,150	0
2	12,600	0	1,000	0	13,600	0
3	4,050	0	500	0	4,550	0
4	4,050	0	500	0	4,550	0
5	6,300	0	0	0	6,300	0
6	0	0	0	0	0	0
7	2,250	0	500	0	2,750	0
8	15,300	0	0	0	15,300	0
9	9,000	0	1,500	0	10,500	0
10	2,700	0	0	0	2,700	0
11	3,600	0	500	0	4,100	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	4,050	0	0	0	4,050	0
15	16,200	0	0	0	16,200	0
16	12,150	0	1,500	0	13,650	0
17	2,700	0	0	0	2,700	0
18	4,050	0	500	0	4,550	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	2,250	0	500	0	2,750	0
22	14,400	0	0	0	14,400	0
23	8,100	0	1,500	0	9,600	0
24	2,700	0	0	0	2,700	0
25	3,150	0	0	0	3,150	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	4,950	0	1,000	0	5,950	0
29	15,300	0	0	0	15,300	0
30	9,450	0	0	0	9,450	0
31	2,700	0	0	0	2,700	0
合計	174,150	0	9,500	0	183,650	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R7.07.09	R7.07.23	11.0 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R7.07.09	R7.07.23	8.3 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R7.07.09	R7.07.23	44.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R7.07.09	R7.07.23	31.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R7.07.09	R7.07.09	7.6 (22.8℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R7.07.09	R7.07.23	1.3 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R7.07.09	R7.07.09	2.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R7.07.09	R7.07.09	41.9 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘 要
擁壁等	R7.07.09	○適・否	
遮水工等	R7.07.09	○適・否	
調整池	R7.07.09	○適・否	
浸出水処理設備※	R7.07.09	○適・否	
※施設規模 40m3/日 処理方法 接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒			