

令和7年8月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合 計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	6,300	0	500	0	6,800	0
2	4,500	0	0	0	4,500	0
3	0	0	0	0	0	0
4	1,800	0	500	0	2,300	0
5	15,750	0	0	0	15,750	0
6	8,550	0	1,500	0	10,050	0
7	2,700	0	0	0	2,700	0
8	6,300	0	500	0	6,800	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	1,800	0	500	0	2,300	0
12	16,650	0	0	0	16,650	0
13	10,350	0	1,500	0	11,850	0
14	2,700	0	0	0	2,700	0
15	3,600	0	500	0	4,100	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	16,650	0	0	0	16,650	0
20	8,100	0	1,500	0	9,600	0
21	2,700	0	0	0	2,700	0
22	3,150	0	500	0	3,650	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	3,600	0	500	0	4,100	0
26	15,300	0	0	0	15,300	0
27	6,750	0	1,000	0	7,750	0
28	2,250	0	0	0	2,250	0
29	2,700	0	500	0	3,200	0
30	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0
合計	142,200	0	9,500	0	151,700	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R7.08.06	R7.08.18	4.1 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R7.08.06	R7.08.18	1.8 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R7.08.06	R7.08.18	44.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R7.08.06	R7.08.18	32.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R7.08.06	R7.08.06	7.7 (26.0℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R7.08.06	R7.08.18	1.7 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R7.08.06	R7.08.06	0.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R7.08.06	R7.08.06	70.3 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘 要
擁壁等	R7.08.06	○適・否	
遮水工等	R7.08.06	○適・否	
調整池	R7.08.06	○適・否	
浸出水処理設備※	R7.08.06	○適・否	
※施設規模 40m3/日 処理方法 接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒			