

令和8年4月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m <sup>2</sup>	埋立地容積	114,100 m <sup>3</sup>	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破碎処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	13,500	0	1,500	0	15,000	0
2	5,850	0	0	0	5,850	0
3	9,000	0	500	0	9,500	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	5,400	0	500	0	5,900	0
7	16,650	0	0	0	16,650	0
8	11,250	0	1,000	0	12,250	0
9	3,150	0	500	0	3,650	0
10	3,600	0	0	0	3,600	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	2,700	0	500	0	3,200	0
14	14,850	0	0	0	14,850	0
15	9,900	0	1,500	0	11,400	0
16	2,250	0	0	0	2,250	0
17	4,950	0	500	0	5,450	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	2,700	0	500	0	3,200	0
21	15,750	0	0	0	15,750	0
22	9,450	0	1,500	0	10,950	0
23	2,700	0	0	0	2,700	0
24	5,400	0	0	0	5,400	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	3,600	0	500	0	4,100	0
28	17,550	0	0	0	17,550	0
29	9,900	0	1,500	0	11,400	0
30	3,600	0	0	0	3,600	0
31	---	---	---	---	---	---
合計	173,700	0	10,500	0	184,200	0

2. 水質検査等の状況

項目	採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値	
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R8.04.02	R8.04.13	3.6 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R8.04.02	R8.04.13	4.4 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R8.04.02	R8.04.13	42.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R8.04.02	R8.04.13	33.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R8.04.02	R8.04.02	7.8 (17.7°C)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R8.04.02	R8.04.13	4.1 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R8.04.02	R8.04.02	0.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R8.04.02	R8.04.02	86.7 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘要
擁壁等	R8.04.02	○適・否	
遮水工等	R8.04.02	○適・否	
調整池	R8.04.02	○適・否	
浸出水処理設備※	R8.04.02	○適・否	
※施設規模 40m <sup>3</sup> /日 処理方法 接触曝気法+凝集沈殿法+砂ろ過法+消毒			