

令和8年6月分 管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合 計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	2,700	0	500	0	3,200	0
2	15,300	0	0	0	15,300	0
3	8,550	0	1,000	0	9,550	0
4	3,150	0	0	0	3,150	0
5	8,550	0	500	0	9,050	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	1,800	0	500	0	2,300	0
9	16,200	0	0	0	16,200	0
10	8,550	0	1,000	0	9,550	0
11	3,150	0	500	0	3,650	0
12	10,800	0	0	0	10,800	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	1,800	0	500	0	2,300	0
16	15,750	0	0	0	15,750	0
17	8,100	0	1,500	0	9,600	0
18	2,250	0	0	0	2,250	0
19	3,150	0	500	0	3,650	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	2,250	0	500	0	2,750	0
23	16,200	0	0	0	16,200	0
24	9,450	0	1,500	0	10,950	0
25	2,700	0	0	0	2,700	0
26	4,500	0	0	0	4,500	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0
29	3,600	0	500	0	4,100	0
30	16,650	0	0	0	16,650	0
31	---	---	---	---	---	---
合計	165,150	0	9,000	0	174,150	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流(共通)	R8.06.03	R8.06.15	3.3 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	R8.06.03	R8.06.15	2.8 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	R8.06.03	R8.06.15	42.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	R8.06.03	R8.06.15	31.0 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R8.06.03	R8.06.03	8.0 (17.6℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R8.06.03	R8.06.15	1.1 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	R8.06.03	R8.06.03	1.0 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R8.06.03	R8.06.03	92.1 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘 要
擁壁等	R8.06.03	○適・否	
遮水工等	R8.06.03	○適・否	
調整池	R8.06.03	○適・否	
浸出水処理設備※	R8.06.03	○適・否	
※施設規模 40m3/日 処理方法 接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒			