令和8年10月分　　管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m2	埋立地容積	114,100 m3	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合　計 (kg)	
		うち産廃		うち産廃		うち産廃
1	8,550	0	0	0	8,550	0
2	3,600	0	500	0	4,100	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	3,600	0	0	0	3,600	0
6	17,550	0	0	0	17,550	0
7	8,550	0	1,500	0	10,050	0
8	2,250	0	500	0	2,750	0
9	6,300	0	0	0	6,300	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	4,500	0	500	0	5,000	0
13	16,200	0	0	0	16,200	0
14	10,350	0	1,500	0	11,850	0
15	1,800	0	0	0	1,800	0
16	4,050	0	500	0	4,550	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	2,700	0	500	0	3,200	0
20	13,050	0	0	0	13,050	0
21	8,550	0	1,000	0	9,550	0
22	1,800	0	0	0	1,800	0
23	4,500	0	500	0	5,000	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	3,600	0	0	0	3,600	0
27	15,750	0	500	0	16,250	0
28	6,300	0	1,000	0	7,300	0
29	1,800	0	0	0	1,800	0
30	4,050	0	500	0	4,550	0
31	0	0	0	0	0	0
合計	149,400	0	9,000	0	158,400	0

2. 水質検査等の状況

項目		採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値
地下水	電気伝導率	上流（共通）	R8.10.07	R8.10.21	4.8　ms/m	
	塩化物イオン	上流（共通）	R8.10.07	R8.10.21	6.7　mg/l	
	電気伝導率	下流（共通）	R8.10.07	R8.10.21	42.0　ms/m	
	塩化物イオン	下流（共通）	R8.10.07	R8.10.21	29.0　mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	R8.10.07	R8.10.07	7.8　(17.0℃)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	R8.10.07	R8.10.21	2.1　mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質量	管理型最終処分場	R8.10.07	R8.10.07	0.0　mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	R8.10.07	R8.10.07	63.5　mg/l	120mg/l以下

特記事項

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘　　要
擁壁等	R8.10.07	(適)・否	
遮水工等	R8.10.07	(適)・否	
調整池	R8.10.07	(適)・否	
浸出水処理設備※	R8.10.07	(適)・否	

※施設規模　　40m3/日　処理方法　　接触曝気法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法＋消毒