



幌延町役場庁舎建設工事

(電気設備工事)

株式会社 創建社




記号	名称	備考	記号	名称	備考
①	動力制御盤		①	外周基幹水電配線	
②	電力分電盤		②	ファン用電源	
③	水圧制御盤	100V用電源	③	ファン用照明電源	
④	電動機	別送	④	ホトド	
⑤	ブレーキスイッチ	別送	⑤	94度検査用線	
⑥	別送制御盤		⑥	ジャンクションボックス	875(備)アノト付
⑦	大気取入れ用ボックス		⑦	多分集用電源	
⑧		200V用電源	⑧	アルボックス	
⑨		200V用電源	⑨	油圧ポンプボックス	
⑩		200V用電源	⑩	天井用60cm配管配線	
⑪		200V用電源	⑪	水	
⑫		200V用電源	⑫	電気	

(注釈)

・ 五十升取付コ=セント回線の場合付配K118

— R22.4 (R2) — R22.4 (R2) — R22.4 (R2)


— R22.4 (R2) — R22.4 (R2)



更衣室 A-42 1 q-40 ①	廊下 A-21 5 B-21 1 q-40 ② h-40 ①	更衣室(男) B-41 4	電気室 O-41P 4 P-41 1	昇降機 d-40 1	廊下 A-21 2 q-40 ①
更衣室(女) A-42 1	コピー室 A-224 ①	事務室 A-42 3 A-424 ①	ポンプ室 P-41 2	昇降機 A-22 1 J-11 1	使用(女) A-41 1 q-27 3
管理室 A-22 1 A-424 ①	備品庫(2) B-41 1	倉庫 B-41 1	機械室 O-42P 5 P-41 5	廊下 A-22 1 I-15 1	使用(男) A-42 1 q-27 3

記号	名称	備注	記号	名称	備注
○	室内分電盤		●	大電圧用遮断器	1P/15A
□	照明器具 (水灯)		○		2P/15A
◇		アースボルト	○		3P/15A/20A/25A
△		アースボルト	○		4P/15A/20A/25A
▽		アースボルト	○		5P/15A/20A/25A
×		アースボルト	○		6P/15A/20A/25A
+		アースボルト	○		7P/15A/20A/25A
-		アースボルト	○		8P/15A/20A/25A
×		アースボルト	○		9P/15A/20A/25A
+		アースボルト	○		10P/15A/20A/25A
-		アースボルト	○		11P/15A/20A/25A
×		アースボルト	○		12P/15A/20A/25A
+		アースボルト	○		13P/15A/20A/25A
-		アースボルト	○		14P/15A/20A/25A
×		アースボルト	○		15P/15A/20A/25A
+		アースボルト	○		16P/15A/20A/25A
-		アースボルト	○		17P/15A/20A/25A
×		アースボルト	○		18P/15A/20A/25A
+		アースボルト	○		19P/15A/20A/25A
-		アースボルト	○		20P/15A/20A/25A

(注記)
 1. 図中記号は配線図に準じて記す。
 2. 昇降機用電源は全LFPAC-204V。
 3. 室内分電盤はEJY12Aに準拠する。
 4. 配線は絶縁は15mm以上とし、アースボルトは使用しない。



廊下(2) F-24 1 q-40 ①	事務室(1) A-42 4 A-424 ⑤ A-42-2 11 A-42-24 ⑤
耐火扉 B-41 2	

事務室(2) A-41 2 A-42 5 A-424 ①

耐火扉 B-41 3

廊下(1) q-27 10 q-40 ①

水-給水 F-24 22 q-40 ⑥

事務室(3) A-42-2 4 A-42-24 ②

廊下 T-44 4 q-40 ①

廊下 D-462S 2 q-40 ①



事務室 E-410 3 q-27 10 q-40 ②

事情室(5)	
A - 42	12
A - 424	3

電灯設備2階平面図		1/100
		/
		/
2.	2. 20	(電)
714		9
		23

42 614
 登録第 3 3 5 5 1 号
 1 号 建築士 山本 潤 司


(株) 創建社



PH階平面図

空調機室	階段(A)	廊下	高気圧室
O-42P 1	M-22 1	B-22 1	P-41 4
P-41 1		B-224 1	

5.500
Y3
Y2





EV機室
B-424 1

PH階平面図

廊下	階段(A)	便所(男)	階段(男)	便所(女)	高気圧室	高気圧室
g-27 38	A-224 1	a-18 1	d-40 1	a-27 5	A-42 3	A-42 5
g-40 10	B-21B 1	a-27 4			A-424 1	A-424 1
	M-22 1					
			廊下	湯浴室		
			a-27 3	A-22 1		
			g-40 1	1-15 1		

階段(B)
M-22 2



廊下
g-27 10
g-40 2

物入
B-41 1

和室
H-41 24
P-21 3
d-40 2

高気圧室
F-46 4
g-40 2

高気圧室
F-46 6
F-24 1
g-40 2

図書室
A-42-24 2

湯浴室
A-21 1
1-15 1























事務用室
A-42-2 2
A-42-24 2

正副読書室
E-410 3
g-40 2

物入
B-41 1

廊下
1-27 3
d-40 1

機庭町役場庁舎新築工事	
電灯設備3階平面図	100
PH階平面図	100
2	2 20
714	電
10	23

37 41 2 A-42 FL-40w x 2 A-42-2 FL-40w x 2 - 2レンゲツ A-42-6 FL-40w x 2 - 6レンゲツ A-424 FL-40w x 2 + IL-40w A-42-24 FL-40w x 2 - 2レンゲツ + IL-40w A-41 FL-40w x 1 A-21 FL-20w x 1 A-22 FL-20w x 2 A-224 FL-20w x 2 + IL-40w	E-410 FL-40w x 10 (スイッチ3カイロ)  乳白アクリル システムスクエア (AC-1) x 2 + (B-1) 山田照明(株)	J-11 FL-10w x 1  使用中 照明金具用ハサミ	N-70 HQ170w x 1 (高効率)  照明金具用ハサミ SPC		a-27 FDL-27w x 1 a-18 FDL-18w x 1  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	t-27 FDL-27w x 1  照明金具用ハサミ
B-41 FL-40w x 1 B-424 FL-40w x 2 + IL-40w B-21 FL-20w x 1 B-218 FL-20w x 1 (BTナイツウ) B-224 FL-20w x 2 + IL-40w B-22 FL-20w x 2 B-42 FL-40w x 2	F-24 FL-20w x 4 (スイッチ2カイロ) F-46 FL-40w x 6  乳白アクリル	K-300 MH-300w x 1 (高効率) K-250 MH-250w x 1 (高効率)  下照強化ガラス 乳白アクリル 40Y21RWB 山田照明(株)	L-300 MH-300w x 1 (高効率) W-W  下照強化ガラス 乳白アクリル 40Y21RW 山田照明(株)	P-41 FL-40w x 1 P-21 FL-20w x 1  乳白アクリル	T-44 FL-40w x 4 (スイッチ2カイロ)  乳白アクリル	b-60 IL-60w B-40 IL-40w (BTナイツウ) B-80 IL-80w (BTナイツウ)  乳白アクリル
C-43 FL-40w x 3  乳白アクリル DF-6240 山田照明(株)	H-21 FL-20w x 1 H-41 FL-40w x 1  乳白アクリル システムスクエア (AC-2) x 2 + (B-3) 山田照明(株)	M-22 FL-20w x 2 (BTナイツウ) M-21 FL-20w x 1 (高効率)  下照強化ガラス 乳白アクリル 40Y21RW 山田照明(株)	Q-22 FL-20w x 2 (W-P)  乳白アクリル ステンレス	S-100 HF100w x 1 (ハラストレス)  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	e-40 IL-40w e-60 IL-60w  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	i-60 IL-60w  乳白アクリル 照明金具用ハサミ
D-462S FL-40w x 6 (スイッチ2カイロ)  乳白アクリル DF-4603 山田照明(株)	I-15 FL-15w x 1  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	O-42P FL-40w x 2 (ハイアツリ) O-41P FL-40w x 1 (ハイアツリ)  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	R-602 IL-60w x 2  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	K-60 IL-60w  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	j-13 FL-13w  乳白アクリル 照明金具用ハサミ	AE-4201 山田照明(株)

図名	主開閉器	分岐開閉器	電圧	番号	リセコン	容量	備考	図名	主開閉器	分岐開閉器	電圧	番号	リセコン	容量	備考	図名	主開閉器	分岐開閉器	電圧	番号	リセコン	容量	備考	図名	主開閉器	分岐開閉器	電圧	番号	リセコン	容量	備考
1L-1	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100		2L-2	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100		3L-1	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100		4L-1	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100	
		HCBP50/20	200V	②		3,300				200V	②		3,300		200V			②		3,300		200V	②				3,300				
		HCBP50/20	200V	③		2,150				200V	③		2,150		200V			③		2,150		200V	③				2,150				
		HCBP50/20	200V	④		4,400	電気温水器			200V	④		4,400		200V			④		4,400		200V	④				4,400				
		HCBP50/20	200V	⑤		2,500	子機回路 1			200V	⑤		2,500		200V			⑤		2,500		200V	⑤				2,500				
		HCBP50/20	200V	⑥		800				200V	⑥		800		200V			⑥		800		200V	⑥				800				
		HCBP50/20	200V	⑦		700				200V	⑦		700		200V			⑦		700		200V	⑦				700				
		HCBP50/20	200V	⑧		700				200V	⑧		700		200V			⑧		700		200V	⑧				700				
		HCBP50/20	200V	⑨		700				200V	⑨		700		200V			⑨		700		200V	⑨				700				
		HCBP50/20	200V	⑩		400				200V	⑩		400		200V			⑩		400		200V	⑩				400				
		HCBP50/20	200V	⑪		600				200V	⑪		600		200V			⑪		600		200V	⑪				600				
		HCBP50/20	200V	⑫		500				200V	⑫		500		200V			⑫		500		200V	⑫				500				
		HCBP50/20	200V	⑬		732				200V	⑬		732		200V			⑬		732		200V	⑬				732				
		HCBP50/20	200V	⑭		500				200V	⑭		500		200V			⑭		500		200V	⑭				500				
1L-2	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100		2L-1	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100		3L-2	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100		4L-2	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		2,100	
		HCBP50/20	200V	②		2,800				200V	②		2,800		200V			②		2,800		200V	②				2,800				
		HCBP50/20	200V	③		2,000	電気温水器			200V	③		2,000		200V			③		2,000		200V	③				2,000				
		HCBP50/20	200V	④		920	子機回路 2			200V	④		920		200V			④		920		200V	④				920				
		HCBP50/20	200V	⑤		920				200V	⑤		920		200V			⑤		920		200V	⑤				920				
		HCBP50/20	200V	⑥		1,040				200V	⑥		1,040		200V			⑥		1,040		200V	⑥				1,040				
		HCBP50/20	200V	⑦		1,210				200V	⑦		1,210		200V			⑦		1,210		200V	⑦				1,210				
		HCBP50/20	200V	⑧		872				200V	⑧		872		200V			⑧		872		200V	⑧				872				
		HCBP50/20	200V	⑨		732				200V	⑨		732		200V			⑨		732		200V	⑨				732				
		HCBP50/20	200V	⑩		837				200V	⑩		837		200V			⑩		837		200V	⑩				837				
		HCBP50/20	200V	⑪		537				200V	⑪		537		200V			⑪		537		200V	⑪				537				
		HCBP50/20	200V	⑫		1,500				200V	⑫		1,500		200V			⑫		1,500		200V	⑫				1,500				
		HCBP50/20	200V	⑬		530				200V	⑬		530		200V			⑬		530		200V	⑬				530				
		HCBP50/20	200V	⑭		1,000				200V	⑭		1,000		200V			⑭		1,000		200V	⑭				1,000				
2L-1	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		3,000		3L-3	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		3,000		4L-3	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		3,000		5L-1	HCBP50/20	HCBP50/20	200V	①		3,000	
		HCBP50/20	200V	②		2,400				200V	②		2,400		200V			②		2,400		200V	②				2,400				
		HCBP50/20	200V	③		2,500				200V	③		2,500		200V			③		2,500		200V	③				2,500				
		HCBP50/20	200V	④		1,800				200V	④		1,800		200V			④		1,800		200V	④				1,800				
		HCBP50/20	200V	⑤		800				200V	⑤		800		200V			⑤		800		200V	⑤				800				
		HCBP50/20	200V	⑥		800				200V	⑥		800		200V			⑥		800		200V	⑥				800				
		HCBP50/20	200V	⑦		800				200V	⑦		800		200V			⑦		800		200V	⑦				800				
		HCBP50/20	200V	⑧		1,000				200V	⑧		1,000		200V			⑧		1,000		200V	⑧				1,000				
		HCBP50/20	200V	⑨		700				200V	⑨		700		200V			⑨		700		200V	⑨				700				
		HCBP50/20	200V	⑩		2,000				200V	⑩		2,000		200V			⑩		2,000		200V	⑩				2,000				
		HCBP50/20	200V	⑪		2,400				200V	⑪		2,400		200V			⑪		2,400		200V	⑪				2,400				
		HCBP50/20	200V	⑫		1,100				200V	⑫		1,100		200V			⑫		1,100		200V	⑫				1,100				
		HCBP50/20	200V	⑬		1,100				200V	⑬		1,100		200V			⑬		1,100		200V	⑬				1,100				
		HCBP50/20	200V	⑭		800				200V	⑭		800		200V			⑭		800		200V	⑭				800				
		HCBP50/20	200V	⑮		300				200V	⑮		300		200V			⑮		300		200V	⑮				300				

横庭町役場庁舎

分電図負荷表

2

2

20

714

・ 图中带记号3的曲线记作 K_3 。

放送計 時電 報レ テレビ	MP3-JC AE1E-EC (E25) SC-FD (E19)	保護管 (50φ) (4) SC-FD (E19)
------------------------	---	-------------------------------------

・壁内の配線は電線管により保護す。

・テレビ受信用ケーブルはJIS仕様のT3

[illegible]


④ 放 送: $HPAR-10P$ (B31) $HPAR-15P$ (B39) $ARAR-15P$ (B31) $TVMS-DC-Z$ (E25) 測 計: $AWR-6C$ (E19) 校正関係: $HPAR-6C$ (E19)	⑤ 放 送: $HPAR-10P$ (B31) $HPAR-15P$ (B39) $ARAR-15P$ (B31) $TVMS-DC-Z$ (E25) 測 計: $AWR-6C$ (E19) 電 圧: $\rightarrow$ (E37) $\times 1$ $\rightarrow$ (E31) $\times 2$ $\rightarrow$ (E25) $\times 1$ 校正関係: $\rightarrow$ (B39) $TVMS-DC-Z$ (E25) $\rightarrow$ (E25) $\times 1$ 測計校正係数: $\rightarrow$ (E31) $\times 1$ $\rightarrow$ (E25) $\times 2$ 校正 (備考): $HPAR-6C$ (E19)
⑥ ④ + ⑤	⑦ 放 送: $HPAR-10P$ (B31) $ARAR-15P$ (B39) $TVMS-DC$ (B3) 測 計: $AWR-6C$ (E19) 電 圧: $\rightarrow$ (E37) $\times 1$ $\rightarrow$ (E31) $\times 1$ 校正関係: $TVMS-DC-Z$ (E25) $\rightarrow$ (E25) $\times 1$ 測計校正係数: $\rightarrow$ (E31) $\times 2$

④
 電 話 : HPIR-10P (E37)
 ARIZ-14P ()
 HVCB76-2C (E47)
 計 計 : ARIZ-2C ()
 電 話 : — (E37) f.
 (E37) f.
 道内無線 : TIVAR-2C (E37)
 (E37) f.
 町内無線 : — (E37) f.

⑤
 道内無線 : — (E37)
 町内電 : — (E37) f.

⑥
 電 話 : — (E37) f. (E37) f.
 道内無線 : TIVAR-2C (E37)
 道 電 : — (E37) f.
 市電(市電) : HPIR-2C (E47)

⑦
 電 話 : — (E37) f.
 道内無線 : — (E37) f.
 町内電 : — () f.



新築工事 会場 町延	
時計・放送機 (放送機)	✓
テレビ・電燈・暖房・給水・給電	✓
ホーン 1 階平面図	100
2. 2. 20	(電)
714	13/23
町延 614	
(株) 創建社	
東京都千代田区千代田 3-5-1 号 1 楼 1 号室 山本 月男	


〈播送線表〉


線名	種別	寸法	備 考
"A-1"	計 画	30P	内装本板・巾
"A-2"	放 送	30P	内装本板・巾
"A-3"	電 線	30P	内装本板・巾
"A-4"	電 線	30P	内装本板・巾
"A-5"	電 線	30P	内装本板・巾
"A-6"	電 線	30P	内装本板・巾
"A-7"	電 線	30P	内装本板・巾
"A-8"	電 線	30P	内装本板・巾
"A-9"	電 線	30P	内装本板・巾
"A-10"	電 線	30P	内装本板・巾

〈テレビ受配線表〉

線名	取 扱 線 種 (BS仕様)
"TV-1"	LINE 播 送 線 (30P)
"TV-2"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-3"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-4"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-5"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-6"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-7"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-8"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-9"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-10"	BS 播 送 線 (30P)


線 名	取 扱 線 種 (BS仕様)
"TV-1"	LINE 播 送 線 (30P)
"TV-2"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-3"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-4"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-5"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-6"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-7"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-8"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-9"	BS 播 送 線 (30P)
"TV-10"	BS 播 送 線 (30P)






観客用役場庁舎新築工事			
電気設備 (放送・時計)			
テレビ・電話・長距離・イン			
ターホン) 3. PH 階平面図			
2.	2. 20	(電)	15/23
714			
(株) 創建社			

弱電機器架




(1) カード式2回路時計		(4) 240W防炎アンプ	
時間精度	過量±0.7秒以内	入 力	マイク-2 レコード-1 ライン-2
子時計出力精度	DC24V電圧30秒パルス-2回路	リモコン-1	チャイム-1
時 初	単独0動作 (各回路とも30動作)	周波数特性	50~15,000Hz
		サイレン周波数	400~1,000Hz
		(共 通)	
(2) ミュージックチャイム		針 脚 数	15ピン-高 (運動式)
演奏曲目	標準4曲	非常電源	ニッケル電池リ-トリクル充電式
起動入力	チャイムチェックスイッチ及び無電圧A		
出力	0dB		
(3) C M マシン			
定 格 入 力	0dB		
適合カートリッジ	フィニッシュバック型 3, 5, 7号		
演奏時間	7号で1演奏で1時間		

レクチャー卓




レクチャー卓		ワイヤレスチューナー2基内蔵	
定 格 出 力	30W	入 力	マイク-2 レコード-1 ライン-2
周波数特性	100~10,000Hz	リモコン-1	チャイム-1
ワイヤレス周波数	800MHz帯	周波数特性	50~15,000Hz
入 力	マイク-2 レコード-1	サイレン周波数	400~1,000Hz
その 他	チューンマイク 10W2灯スイッチ付	(共 通)	
(1) リモコンスイッチパネル		針 脚 数	15ピン-高 (運動式)
リモコン	電動機 両 用 電 動 スクリーン 両 用 電 動	非常電源	ニッケル電池リ-トリクル充電式
	ビデオプロジェクターリモート		
(2) カセットデッキ			
周波数特性	20~15,000Hz		
S / N 比			
ワウフラッタ	0.07%		
(3) CDプレーヤー			
周波数特性	2~20,000Hz		
ダイナミックレンジ	100dB		
S / N 比	113dB以上		
(4) 60W以上アンプ	5Lスイッチ付		
周波数特性	50~20,000Hz		
入 力	マイク-2 レコード-1 ライン-2		
(5) 1/2インチVHSビデオ			
ヘッド	4ヘッド		
音 声	HIFI サウンド		
画 像	デジタルラッキング リンクシフト方式		
	VHS8規格		

800MHz帯ワイヤレスマイク 2本




送信方式	水晶発振方式
ワイヤレス帯	800MHz帯
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサM
	ハンド型

子時計"CL-3"400φ




指 針	黒 金メッキ
化 装 柄	黒 金メッキ
文 字	黒 金メッキ
リ ン グ	黒 金メッキ

夜間受付インターホン親機
総務課用インターホン親機・副親機




送 信 方 式	送受信による同時通話
機 体 材	送受信機：黒1：予3
	送 信 機：黒1：銀2
	送 信 機：黒1：銀1

800MHz帯ワイヤレスマイク 2本




送信方式	水晶発振方式
ワイヤレス帯	800MHz帯
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサM
	タイプ型

子時計"CL-4"400φ




指 針	黒 金メッキ
化 装 柄	黒 金メッキ
文 字	黒 金メッキ
リ ン グ	黒 金メッキ

夜間受付インターホン子機




送 信 方 式	送受信による同時通話
機 体 材	ステンレス

非常・一般兼用リモコンマイク




周波数特性	50~15,000Hz
制 造 器	10周±高 ブロック5局
サイレン周波数	400~800Hz

スピーカー"SP-4" 7 W




定 格 入 力	7 W
周波数特性	200~15,000Hz
出力音圧レベル	101dB

接続壁"ST-1"




コネクタ	マイク 映像音声入力：XLR3-14
	ワイヤレス：RNC-2 制御：角マルデ20
	アンプ出力：XLR-4-13-2
	ACカットリレー
材 質	1.6mm/m spc メラミン焼付仕上げ

マイクロホンスタンド 2本
2.5kgマイク用ホーン(標準型) 2本




寸 法	最大高さ585mm/m
	卓上型
寸 法	高さ1,500mm/m フリーストップ形
	卓上型

子時計"CL-1"310φ




指 針	アルミ 黒色メラミン焼付
文 字	アルミ シルバー文字黒色印刷
ケ ー ス	黒 色メラミン焼付

操作押印




定 格 電 圧	DC 24V
電 流	1
動 作	アークレス
形 式	卓上型

スピーカー"SP-3" 3W 7インチ-9インチ




定 格 出 力	3W
周波数特性	150~12,000Hz
出力音圧レベル	92dB
音 量 調整	4段階切換

スピーカー"SP-5" 15W




定 格 入 力	15W
周波数特性	80~15,000Hz
出力音圧レベル	90dB

スピーカー"SP-1" 3W 7インチ-9インチ
スピーカー"SP-2" 3W 7インチ-9インチ




定 格 入 力	3, 3kΩ 10kΩ
入力インピーダンス	3W
周波数特性	130~12,000Hz
出力音圧レベル	92dB (1m, 1W)

一般リモコンマイク




周波数特性	50~15,000Hz±0dB
周波数特性	50~15,000Hz±0dB
出 力	0dB 600 平衡 両用インピーダンス
	600Ω以上

子時計"CL-2" 310φ



指 針	アルミ 黒色メラミン焼付
文 字	アルミ クロスヘアライン仕上げ 文字黒
ケ ー ス	黒 色メラミン焼付




議場平面図 S: 1/100

W	1V12x2	09
A	CPEV 0.9x10P 2C25x1.0U	
B	CPEV 0.9x5P	025
C	CPEV 0.9x4P	025
D	CPEV 0.9x3P	025


・配電は別図参照

議事録専用テープレコーダー




トラック方式	4トラック モノラル方式
モーター	キャプスタン用×1 リール用×1 メカ×1
ワウフラッタ	0.05(W, RMS) ±0.1%
S/N 比	48dB
周波数特性	200~10,000Hz

電源ユニット



定格出力	DC 24V 3A
リップル率	0.05%以下


操作表示器



表示窓	20段 透明アクリル及び乳白色
ランプ	昼球 48V2W 1型×2コ付
H-1	町新部用
H-5	議会用


○総務

開始ブザー



ブザー	AC 100V 音響機器付
パネル	アルミバンディング

傍聴席スピーカ




スピーカ出力	最大280mW
インピーダンス	10kΩ

表示器電源部

HS-1 : 町新部用 (20段〜9台に対応可能、ボックス内に収納)
HS-2 : 議会用 (20段〜1台、24段〜1台に対応可能、ボックス内に収納)


マイクセレクト

(ライン出力、傍聴席用他 アンプブザースイッチ付き)




記号	名称
1	議長優先表示灯
2	マイクソロホーン選択スイッチ
3	電源スイッチ キャップ付
4	開始ブザースイッチ
5	傍聴席音量
6	傍聴席音量
7	議場音量
8	VU計
9	電話直通灯
10	電話直通灯
11	電源選択スイッチ

会議ユニット




スピーカ出力	220mW
定格電圧	DC24V
消費電流	21XmA
材質 仕上げ	SPC チョコロールブラウン焼付塗装

開始ブザー押しボタン



材質	新金属プレート 1コ用BOX適合
----	------------------


議長ユニット



スピーカ出力	220mW
定格電圧	DC24V
消費電流	21XmA
材質 仕上げ	SPC チョコロールブラウン焼付塗装

議長マイクプレート


マイク付



プレート仕上	チョコロールブラウン焼付塗装
ケース/金属	クロメートメッキ
マイク 型式	エレクトレットコンデンサー型
指向性	単一指向性
インピーダンス	1kΩ (-62dB)


会議マイクプレート

マイク付




プレート仕上	チョコロールブラウン焼付塗装
ケース/金属	クロメートメッキ
マイク 型式	エレクトレットコンデンサー型
指向性	単一指向性
インピーダンス	1kΩ (-62dB)

記録ユニット




電源電圧	DC24V
ライン入力	-15dB
周波数特性	220~10,000Hz
録音出力	20dB ±2dB
材質 仕上げ	SPC チョコロールブラウン焼付塗装

表示器



表示窓	透明アクリル及び乳白色
ランプ	昼球 48V2W 1型×2コ付
H-2	φ0L
H-4	24L




幹線系統図


記号	名称	例
田	受信機	特記事項参照ハレ
田	副受信機	40'
○	感知器	差動式スリッパ 2機
○		差動式 1機
○		1機 内装
○		1機 外装
田		煙(光電)式 2機
◎	送信機	P型1機
◎	電 池	DC 24V 150A
◎	表示灯	AC 30V 2"
田	組合錠	埋込型 ②③内装
田		消火栓開閉型
リ	リレー	・ 差動リレー
田	終端器	10KΩ 2W
田	電線路	HP AE 0.9
田	ジョイントボックス	
田	直上直下ケーブル	
田	電線番号	1 ~ 17 (回線番号)
田	電線区域線	
田	検知器	LEGSカスミ型 異常AC100V
田	自動用検知器	ダンパー用 (別途)
田	感知器	煙(光電)式 3機
田	感知器	防火10' 防煙5' 防炎5'
田	防炎シャッター	防炎
田	タレカベ	
田	電力線	HP 1.2, AE 0.9
田	電線路	HP 1.2, AE 0.9
田	表示番号	1 ~ 5 (防炎シャッター用)
田		1 ~ 5 (カスミ用)
田	表示番号	2 ~ 17 (防炎シャッター用)
田	表示番号	1 ~ 3 (ダンパー用)

- 特記事項
- 特記なき配線は下記とする。
 火報 AE 0.9 - 2C
 火報 AE 0.9 - 4C
 火報 AE 0.9 - 2C
 火報 AE 0.9 - 4C
 火報 HP 1.2 - 3C
 ※ 直上直下部分は E バイアスに保護すること。
 - 受信機は下記とする。(自立型、常設)
 ・ 検知器 P 型 1 機、火報 20', 防炎 10', カスミ 5' 警報 5' 警報 5' L
 ・ 非常放送用、電圧バール警報も停止できる回路を設ける。
 - 感知器マドックス表は下記とする。



NO	NO	NO	NO	NO
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
 - 防炎ダンパー内確認灯は空調機で停止させる。








PH階平面図



PH階平面図




横浜町役場庁舎新築工			
火災報知・防火設備			
3, PH階平面図			
2	2	20	10
		714	21
(株) 創建社			




(注記)

- ・ 端子は黄銅製とし、埋込型とする。
- ・ 持込埋設部全長に埋設継ぎ板(黄銅製)を取付ける。



新築工事合片役町興鋼	
掘削設備	
正面図・立面図	1 200
2. 2. 20	(電)
714	22 23
1974年	
株式会社 創建	
〒100 東京都千代田区千代田 1-1-1	



防衛放送電機配置図 1/50

＜防衛放送電機配置図の工事範囲＞

- ① レコードプレーヤー 1台
- ② 操作車 1台
- ③ テープレコーダー 1台
- ④ ミュージックタイム 1台
- ⑤ 送信機 1台
- ⑥ 電源装置 1台
- ⑦ 分電盤 1台

- 工事地
- ・ 放送用アンテナ (アウターアンテナ) 1基
- ・ 中継用アンテナ (ミッドアンテナ) 1基
- ・ DC-ACインバーター 1台
- ・ 放送機制御器 1台
- ・ アンテナ支持架 (取付金物等) 1本


○ 本工事は機器の移設は500V試験調整の全てを行う。
防衛放送室内の各機器間の配線は500Vアンテナ～送信機間の配線工事
も本工事に含む。

＜道防共無線機配置図の工事範囲＞



- ① 無線機 1台
- ② 調子盤 1台
- ③ 電源箱 1台
- ④ 受令台 1台
- ⑤ 子電話機 5台

- 工事地
- ・ 受信用アンテナ (5素子) 1基
- ・ アンテナ支持架 (取付金物等) 1本

○ 本工事は機器の移設は500V試験調整の全てを行う。
道防共無線室内の各機器間の配線は500Vアンテナ～送信機間の配線工事
も本工事に含む。



道防共無線機配置図



道防共無線アンテナ取付図 (参考)

（注）

○ 機器移設の配線は別途工事とする。